

		PROCEDIMENTO DE INSPECÇÃO E PREVENÇÃO	
		EMPREITADA PARA A	
		DONO DE OBRA:	Ref: ??-Rev. ?
		FISCALIZAÇÃO:	

Operação de Construção/Elemento de Construção: Execução de elementos em Betão Armado

	Verificação / Tarefa	Riscos	Documentos de referência	PC	PI	OU	Acções de prevenção / Protecção	Resp. verif.	Frequência de Inspeção	PP
						X	Formação Específica das Equipas	B	Antes e durante a operação	
1	Movimentação da Armadura	Queda de materiais; Esmagamento	PSS			X	Garantir dois pontos de suspensão aplicados na zona superior da armadura, que deverá ser mobilizada ao nível do 3º estribo	A	Antes do início da operação	
2	Empalme / Desengate	Queda de materiais Queda em altura	PSS			X	O desengate da suspensão só pode ser feito a partir da altura em que o empalme garanta a estabilidade da armadura	A	Após a operação	
				X			Se o desengate tiver de ser feito acima 1,70 metros, utilizar plataforma de trabalho estável ou escada adequada	A	Antes do início da operação	
3	Preparação da Cofragem	Contaminação	PSS		X		Na aplicação de óleo descofrante quando pulverizado, voltar as costas contra o vento e utilizar fato adequado	A	Antes do início da operação	
					X		Utilizar sempre luvas de protecção	A	Antes do início da operação	
4	Cofragem	Queda de materiais; Esmagamento	PSS			X	Utilizar grampos compatíveis com a cofragem ou engate que garanta a prisão constante dos ganchos de suspensão	A	Antes do início da operação	
						X	Só desengatar os estropos depois de o painel estar devidamente escorado, com 2 prumos por conjunto de painéis.	A	Antes do início da operação	X
						X	Travamento do painel se aplicável. Na cofragem de pilares colocar o painel perpendicular logo que possível	A	Após colocação do 1º painel	
					X		Utilizar cordas de manobra sempre que se justifique	A	Durante a operação	
5	Betonagem	Queda em Altura	PSS	X			Utilizar plataforma estável ou adaptar plataforma pré-existente às condições particulares da operação (Com protecção colectiva de guarda-corpos a 3 níveis.	A	Antes do início da operação.	
						X	Não utilizar o topo dos painéis como plataforma de trabalho	A	Durante a operação	
						X	Manter limpas e arrumadas as tábuas de pé da plataforma de trabalho	A	Durante a operação	
						X	Garantir acesso seguro à plataforma de trabalho	A	Antes do início da operação	
						X	Respeitar ritmos de betonagem pré-estabelecidos	A	Durante a operação	
		X	Verificar amiudamente os fechos dos painéis da cofragem e, caso	A	Durante a operação					
6	Descofragem	Queda em Altura; Esmagamento	PSS			X	Utilizar grampos compatíveis com a cofragem ou engate que garanta a prisão constante dos ganchos de suspensão	A	Antes do início da operação	
						X	Só desengatar os tirantes depois de o painel estar devidamente escorado, com 2 prumos por conjunto de painéis	A	Antes do início da operação	
						X	Utilizar plataforma ou escada para proceder ao afloxamento das travessas de fixação.	A	Antes do início da operação	
						X	Limpeza e armazenamento dos elementos de cofragem dispensáveis	A	Antes do início da operação	

PC – Protecção colectiva PI – Protecção Individual OU- Outra PP- Ponto de Paragem A - Encarregado de frente B - Técnico de segurança

Elaboração ____/____/____ ass. _____	Verificação ____/____/____ ass. _____	Aprovação ____/____/____ ass. _____
-----------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------